

uponor

UPONOR VVS  
GOLVVÄRME



Uponor Golvvärme i rörhållarskena på isolering injulerat i betong  
(20 mm rör)

Värmeslingor monterade i rörhållarskenor som fästs vid isoleringen  
(min 150 mm vid montering på mark), ingjutna i betong.  
Värmeslingor och rörhållarskenor är avsedda för användning i rum med  
fuktighetsgränser upp till 75%. Eventuellt anordningsnät  
kan ligga ovanpå golvvärmeslingorna. Därefter göts röret in och  
tätas med min 30 mm betong.

Skanna QR-koden med din  
smartphone för att se en film  
på förläggningssättet.

