

## Если регулятор не работает

Проверьте: подходит ли напряжение. Правильно ли всё подключено. Правильно ли работает прибор, который хотите регулировать. Проверьте, не горел ли предохранитель.

## Замена предохранителя


Убедитесь, что регулятор отключен, и ручка поставлена на позицию "выключено". Открутите гайку и снимите крышку. Отвёрткой вытащите держатель плавкого предохранителя. Поменяйте предохранитель. Вставте держатель предохранителя на место. Используйте только рекомендуемые предохранители ( сертифицированные, быстрого действия). В другом случае гарантия будет не действительна.

## Гарантия

Два года с даты поставки против дефектов в производстве. Любые модификации или изменения в продукте освобождают изготовителя от всей ответственности. Из за постоянного совершенствования устройства, его дизайн и технические характеристики могут быть изменены. Производитель не несёт ответственность за любые ошибки или неточности в технических данных, иллюстрациях и графиках.

## Эксплуатация

В нормальных условиях контроллеры без обслуживания. Если загрязнен, чистите сухой или сырьевой тканью. В случае тяжелого загрязнения убирайте с неагрессивным



	net weight	gross weight
MTX/MTY0	175 gr	200 gr
MTX/MTY1	210 gr	235 gr
MTX/MTY15	210 gr	235 gr
MTX/MTY2	210 gr	235 gr
MTX/MTY25	215 gr	240 gr
MTX/MTY4	300 gr	325 gr

продуктом. При этих обстоятельствах контроллер должен быть разъединен от главной части. Обратите внимание, что бы никакие жидкости не входят в диспетчера. Единственно повторно соедините диспетчера с главной части, когда он в полностью сухой.

## Моторная защита


Всегда рекомендуют установить надлежно и правильно моторное устройство защиты.




Все работы могут только быть выполнены квалифицированным персоналом после местных инструкций и ПОСЛЕ ТОГО, КАК контроллер полностью отделен от главной части. Замените плавкий предохранитель только тем же самым типом и классом.



According to  
the low voltage  
directive:  
2006/95/EC /  
the EMC directive:  
2004/108/EC



1. Mains connection: 230 Vac, 50 Hz
2. Fuse-box with spare fuse. (Fast, ceramic)
3. Regulated output to motor
4. Not regulated output 230 V, or as inlet to controller without bypassing breaker of turning knob



## EN MOUNTING INSTRUCTIONS

Speed controller for single phase voltage controllable motors

### Technical data

Voltage: 230 Vac - 50 Hz

	Current range	Fuse
MTY/MTX-0-05-AT	0.05-0.5 A	F 630 mA - H
MTY/MTX-0-10-AT	0.1-1.0 A	F 1.25 A - H
MTY/MTX-0-15-AT	0.1-1.5 A	F 2.0 A - H
MT/MTX-0-20-AT	0.2-2.0 A	F 2.5 A - H
MTY/MTX-0-25-AT	0.2-2.5 A	F 3.15 A - H
MTY/MTX-0-40-AT	0.4-4.0 A	F 5.0 A - H

Enclosure external: plastic, ASA, RAL 9010 white-ivory

Enclosure internal: polyamide According to IEC 60335

Max ambient temperature: 35 °C

### Inset mounting (IP 44). MTY 4 only for surface mounting.

Break mains voltage. Connect according to diagram. Mount innercase to the wall with connections pointing down. Turn on mains voltage and controller. Adjust min. speed and turn off controller. Mount cover with nut to the wall. Push knob in place at off position.

### Surface mounting (IP 54)

Break mains voltage. Mount surface mounting case to the wall together with included grommets. Connect according to diagram. Mount inner case in surface mounting case with included screws. Turn on mains voltage and controller. Adjust min. speed and turn off controller. Mount cover with nut to surface mounting case. Push knob in place at off position. When needed a 5 mm hole for condensation water is to be drilled at the bottom of the surface mounting case.

### Adjustment

Note! Trimmer (MIN) is adjusted so that the motor does not stop due to variations of mains voltage and that it restarts after power failure. (↓ conn. 2): Extra connection to, for example, damper or use as inlet to the controller without bypassing breaker of turning knob.

### Connections (fig.)

1. Mains connection : 230 V - 50 Hz
2. Fuse-box with spare fuse. (Fast, ceramic)
3. Regulated output to motor
4. Not regulated output 230 V, or as inlet to controller without bypassing breaker of turning knob

### Type of motor

The controller is only to be used together with fans that are suitable for speed control. The motor used should be internally protected against over heating.

### In case of faulty operation

Please check that: Right voltage is applied. All connections are correct. The machine to be regulated is functioning. The fuse in fusebox is OK. The fuse in the controller is OK.

### Change of fuse

Undo knob by first turning the knob to the right beyond end stop and then pull. Remove the nut. Remove fuse holder with a screwdriver. Change fuse. Put the details back in place. Use only recommended fuses ( Approved, fast, with high breaking capacity ) otherwise loss of warranty will ensue.

### Warranty

Two years from delivery date against defects in manufacturing. Any modifications or alterations to the product relieve the manufacturer of all responsibility.

The manufacturer bears no responsibility for any misprints or mistakes in this data, and modifications or improvements to the product can be made at any time after date of publication.

## Maintenance

In normal conditions the controllers are maintenance-free. If soiled clean with dry or dampish cloth. In case of heavy pollution clean with a non-aggressive product. In these circumstances the controller should be disconnected from the mains. Pay attention that no fluids enter the controller. Only reconnect the controller to the mains when it is completely dry.

All works may only be carried out by skilled personnel following the local regulations and AFTER the controller is completely separated from the mains. Replace fuse only with same type and rating.

## NL MONTAGE-INSTRUCTIES

Toerenregelaar voor éénfase spanningsregelbare motoren

### Technische gegevens

Netspanning: 230 Vac - 50 Hz

Bereik	Zekering
MTY/MTX-0-05-AT	0,05-0,5 A F 630 mA - H
MTY/MTX-0-10-AT	0,1-1,0 A F 1,25 A - H
MTY/MTX-0-15-AT	0,1-1,5 A F 2,0 A - H
MT/MTX-0-20-AT	0,2-2,0 A F 2,5 A - H
MTY/MTX-0-25-AT	0,2-2,5 A F 3,15 A - H
MTY/MTX-0-40-AT	0,4-4,0 A F 5,0 A - H

Behuizing extern: plastic, ASA, RAL 9010 voorwit  
Behuizing intern: polyamide volgens IEC 60335  
Max. omgevingstemperatuur: 35 °C

### Montage-aanwijzingen voor inbouw (IP 44). MTY 4 is alleen voor opbouw.

Door de bedieningsknop verder dan de max. stand te draaien kan hij gemakkelijker afgemomen worden. Eventueel een kleine Schroevendraaier gebruiken. Na verwijderen van de zeskant moer in het midden op de regelaar met de aansluitklemmen aan de onderzijde, volgens onderstaand schema aansluiten. Spanning geven en met de trimpotentiometer, het kleine zwarte Schroefje aan de linkeronderzijde, het minimum toerental instellen. De aansluitkap monteren. De stelknop vast aandrukken en op 'uit' instellen.

### Montage-aanwijzing voor opbouw (IP 54)

Handel als beschreven onder 'inbouw'. De regelaar kan met de twee meegeleverde schroeven in de kast worden vastgezet. Aan de onderzijde van de opbouwdoos moet bij extreem vochtige omstandigheden een condenswateropening geboord worden (max. 5 mm). Met twee meegeleverde schroefjes kan de regelaar in de doos worden vastgeschroefd.

### Extra aansluiting

De tweede aansluiting van links, gemerkt met ↓ blijft 230 Volt spanning voeren. Daarop kan bijvoorbeeld een regelklep of een signaallamp worden aangesloten.

### Aansluitschema (fig.)

1. Netvoeding: 230 V - 50 Hz
2. Ingebouwde zekering met reserve (snel, keramisch)
3. Geregelde uitgang naar motor
4. Niet-geregelde uitgang 230 V, of ter overbrugging van het AAN UIT-contact

### Instellen trimpotentiometer

Het minimum toerental (met zwart schroefje links onder) moet zo ingesteld worden dat de motor ook bij het laagste toerental aanloopt.

### E-motoren

De regelaar kan alleen worden toegepast bij elektromotoren die geschikt zijn voor toerentalregeling. Elke motor dient thermisch beveiligd te worden.

