











## FÖRESKRIFTER OCH FÖRKLARINGAR

SE RITNING NR. VVS 1

TH(F) = TILL-FRÅN-ELLER YTTERLUFTSKANAL GALV. PLAT ENL. AMA-78, 77:15 RESP. 177-211.
VT = TALRIKSVENTIL MED RAM
GY = YTTERVÄGGSGALLER

NACKA GATUKONTOR
KONTROLLERAD
Ritning inkommen d. 72-12-19 73
Ändrin. inkom d. .....19.....
Godkänd d. 73-2-19 73
N. Bjerrard

Ⓒ = VATTENGÅNG ~ 50 CM UNDER FÄRDIGT GOLV VID FRISTÅENDE PLATTA, FÖR HUS 1-4, 7-21, 24-26 OCH 33-34.
AVLOPPSLEDNINGARNA PENDLAS I PLATTA SAMT ISOLERAS UR FRYSSKYDDSSYNPUNKT.

Ⓒ₁ = VATTENGÅNG ~ 35 CM UNDER FÄRDIGT GOLV VID GRUNDLÄGGNING MED PLATTA PÅ MARK, FÖR HUS 5-6, 22-23, 30-32 OCH 55-59.

NACKA BYGGNADSNÄMND
1 8 JAN 1973
Skickat
Expedierat

Tr. 2.2.72.
NACKA GATUKONTOR
Inkom 20 FEB 1973
D. GK 55/73

1 0 FEB 1973
89/72/VVS-333

133149

TYPRITNING FÖR HUS NR 1-12 OCH 16-18
SE ÄVEN RITNING NR VVS-1

Del av sfg 935 ~~Flottan~~ AB-AB 34-30

| REV. | DATUM | ANDRINGAR | SIGN. |
|---|---|---|---|
| | | | |

HANS G. LINDQVIST INGENJÖRSBYRÅ AB
NYBOHOVSBACKEN 87 – 11748 STOCKHOLM – TEL. 08/180080, 180690

# SALTSJÖBADEN

ISELSDALPLATÅN

TYPHUS PLANER o SEKTIONER
VVS-ANLÄGGNING

| RIT. | JL. | KONTR. | K.G. | GODKÄND | | DATUM | 73.02.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKALA | 1:50 | | | ARB.NR | 2872 | RITN.NR | VVS-2 |

ARBETSRITNING 13/2-73

A Reklad av ELKA Hälsa, 148 www.hopeful.se/Malin Hjä Mark