Tabell 41.1 – Maximala frånkopplingstider

System	**50 V < U_0 ≤ 120 V** s		**120 V < U_0 ≤ 230 V** s		**230 V < U_0 ≤ 400 V** s		**U_0 > 400 V** s	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
TN	0,8	*	0,4	1	0,2	0,4	0,1	0,1
TT	0,3	*	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1

I TT-system där frånkoppling uppnås med överströmsskydd och skyddsutjämning är ansluten till alla främmande ledande delar kan frånkopplingstiderna för TN-system användas.

U_0 är den nominella lik- eller växelspänningen mellan linjeledare och jord.

* Frånkoppling kan fordras av andra skäl än skydd mot elchock.

ANM 1 – Där frånkoppling anordnas med jordfelsbrytare, se anmärkning till 411.4.4, anmärkning 4 till 411.5.3 och anmärkning till 411.6.4 b).

ANM 2 – Andra frånkopplingstider kan fordras enligt kapitel 43.