

Hustillverkare	Energibehov mest energieffektiva hus	Provtryckning	Distribution värme plan 1	Distribution värme plan 2	Värmekälla standard	Värmekälla tillval	Typ av ventilation
A-hus	34 Kwh/kvm och år	Standard i vissa kommuner	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Bergvärme, fjärrvärme alt gas	FTX
Björklidenhus	45 Kwh/kvm och år	Stickprov	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Bergvärme, fjärrvärme alt gas, pellets, ved	FX
Bollebygdshus	32,7 Kwh/kvm och år	Stickprov	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP, bergvärme	uppgift saknas	FTX, FX
Borohus	40 Kwh/kvm och år	Stickprov, tillval	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Samtliga	FX standard, FTX tillval
Dast	51 Kwh/kvm och år	Stickprov	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Samtliga	FX
Det sagolika huset	50 Kwh/kvm och år	Tillval	Vattenburen golvvärme	Vattenburen golvvärme	FLVP	Bergvärme, fjärrvärme alt gas, solfångare	FX
Ekeforshus	37 Kwh/kvm och år	Stickprov	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	Bergvärme	Fjärrvärme alt gas	FX
Eksjöhus	35 Kwh/kvm och år	Stickprov	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	Bergvärme	FLVP, fjärrvärme alt gas, solfångare	uppgift saknas
Emrahus	23 Kwh/kvm och år	Standard	Vattenburen golvvärme i lågenergihusen. Inget i passivhusen.	Vattenburen radiatorvärme i lågenergihusen. Inget i passivhusen.	FLVP lågenergihus, solfångare passivhus	Samtliga	FTX
Fiskarhedenvillan	30 Kwh/kvm och år, gäller Stockholm	Stickprov	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	Valfritt	FLVP, bergvärme, fjärrvärme alt gas	FTX, FX
Götenehus	34 Kwh/kvm och år	Standard	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Bergvärme, fjärrvärme alt gas, solfångare	FX
Hjältevadshus	31,8 Kwh/kvm och år	Stickprov	Vattenburen radiatorvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Bergvärme, fjärrvärme alt gas	FX
KarlsonHus	20 Kwh/kvm och år	Stickprov, tillval	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	Bergvärme, solfångare	Fjärrvärme alt gas, pellets	FTX
Lappli-Hus	uppgift saknas	Tillval	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP, bergvärme	Samtliga	FTX, FX
Larsson-Hus	30 Kwh/kvm och år	Tillval	Vattenburen golvvärme	uppgift saknas	Valfritt	uppgift saknas	uppgift saknas
LB-Hus	33 Kwh/kvm och år	Standard	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Bergvärme, fjärrvärme alt gas, pellets	FTX, FX
Modulenthus	31,8 Kwh/kvm och år	Stickprov	Vattenburen radiatorvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Bergvärme, fjärrvärme alt gas	FX
Myresjöhus	uppgift saknas	Standard	Valfritt	Valfritt	Valfritt	Samtliga	FTX

Näshultastugor	35 Kwh/kvm och år	Tillval	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP, bergvärme	Samtliga	FX
Sköna hus	28 Kwh/kvm och år	Standard	Vattenburen golvvärme	Vattenburen golvvärme	FLVP, bergvärme	Samtliga	FTX, FX
Smålandsvillan	uppgift saknas	Stickprov	Vattenburen radiatorvärme	uppgift saknas	FLVP	Samtliga	FTX
Stenhusvillan	uppgift saknas	Nej	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP, bergvärme	Bergvärme, fjärrvärme alt gas	FX
Sävsjö Trähus	35 Kwh/kvm och år	Stickprov	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	Bergvärme	FLVP	FTX, FX
Trivselhus	30 Kwh/kvm och år	Standard	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	Bergvärme	FLVP, fjärrvärme alt gas, solfångare	FX
Vallsjöhus	30 Kwh/kvm och år	Nej	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	Bergvärme	FLVP, fjärrvärme alt gas	FX
Villa Varm	34 Kwh/kvm och år	Stickprov	Vattenburen golvvärme	Vattenburen golvvärme	Valfritt	Samtliga	FTX
Vittjärvs hus	34 Kwh/kvm och år	Tillval	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Samtliga	FTX, FX
Vimmerbyhus	32 Kwh/kvm och år	Nej	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP, bergvärme	FLVP, bergvärme, fjärrvärme alt gas	F
Värgårdahus	37 Kwh/kvm och år	Tillval	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Bergvärme, fjärrvärme alt gas, pellets	FX
VästkostStugan	40 Kwh/kvm och år	Stickprov, tillval	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Samtliga	FX standard, FTX tillval
Willa Nordic	35 Kwh/kvm och år	Stickprov	Vattenburen golvvärme	Vattenburen golvvärme	FLVP, bergvärme	Samtliga	FX
Åsby hus	28 Kwh/kvm och år	Stickprov, tillval	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	Bergvärme	Fjärrvärme alt gas, solfångare	FX
Älvsbyhus	35 Kwh/kvm och år "klimatzon 3"	Stickprov	Vattenburen radiatorvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP	Fjärrvärme alt gas	FX
Örementhus	uppgift saknas	Standard	Vattenburen golvvärme	Vattenburen radiatorvärme	FLVP, bergvärme	FLVP, bergvärme, fjärrvärme alt gas, solfångare	FTX, FX